



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2014-07220

회사명 : 로알앤컴퍼니(주)
 대표자 : 박종욱
 주소 : 인천광역시 부평구 청천동 414-3

1. 시료명 : 수도꼭지
 · 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 제출용(한국환경산업기술원)
3. 접수일자 : 2014.06.26
4. 시험일자 : 2014.06.26 - 2014.07.23
5. 시험방법 : KS B 2331 : 2013
6. 시험결과 : 시험결과 참고

시험자 : 위성우

위성우

승인자 : 최완규


최완규

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2014년 07월 24일



한국기계전기전자시험연구



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 29 (금정동)

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



시험결과

성적서 번호 : T2014-07220

시 료	항 목	토수성능 (L/min)	시험방법
RKSC20 (주방용 - 대불이)		5.1	KS B 2331 : 2013
RBSD10 (샤워용 - 벽불이)		5.4	
RBSD20 (샤워·욕조용 - 벽불이)		4.4	
RBSJ10-U2 (샤워용 - 벽불이)		4.3	
RBSJ35-U2 (샤워·욕조용 - 벽불이)	샤워헤드	3.8	
	레인샤워	4.5	
RKSM20-A (샤워용 - 대불이)		3.3	
RBSJ35-U3 (샤워·욕조용 - 벽불이)		4.4	
RBS460 (샤워용 - 매립형)		4.5	
RKSC01 (주방용 - 벽불이)		4.1	
RKSD30 (주방용 - 대불이)		5.1	
RBSJ33-U2 (샤워용 - 벽불이)	샤워헤드	4.4	
	레인샤워	4.2	

