

# 세면기 제품 검사 성적서

2023 년 07 월 21 일

결  
재

담당	검토	승인
7/21	/	/

품 번	RWL705-1H	수 량	200 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103
품 명	평면붙임세면기	검사 방법	체크 검사 n = 3 c = 0	검 사 원	박 수 범

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	제 02-2453호			합	
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	제 02-2453호			합	
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2 \text{mm}$	42	42	41	합	
		-	배수구 높이 $45 \pm 3 \text{mm}$	45	46	45	합	
		-	세면기 폭 $480 \pm 25 \text{mm}$	502	505	506	합	
		-	수도꼭지 설치 구 내경 $\varnothing 33 \pm 2 \text{mm}$	34	33	33	합	
		-	벽면에서 수도꼭지 설치구 중심간 거리 65mm 이상	65	67	66	합	
		-						
		-						
		현품설치	수도꼭지 설치 시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합	
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합	
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항				종합판정				